

Химико-бактериологическая лаборатория

Заключение № 04 о состоянии измерений в лаборатории,
действительно до 22 июня 2020 года, выдано ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Мурманской области»

**СВЕДЕНИЯ
о результатах исследований качества проб воды**

- 1. Наименование точки отбора проб:** Питьевая вода распределительной сети
- 2. Место отбора пробы:** с. Ловозеро, ВК-1 ул. Полярная, ВК-3 ул. Спортивная, ЦДТ ул. Советская 20, ВК-9 ул. Хибинская, ВК-12 ул. Полевая
- 3. Дата отбора проб / Отчетный период:** - / 01.02.2020 г. - 29.02.2020 г.
- 4. Показатели качества воды:**

Показатели, единицы измерения	Методика выполнения измерений	Гигиенический норматив (ПДК) показателя, не более	Количество исследованных проб	Фактическое значение показателя
1	2	3	4	5
Микробиологические показатели				
ОКБ, КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01	отсутствие	5	отсутствуют ⁽¹⁾
ТКБ, КОЕ в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01	отсутствие	5	отсутствуют ⁽¹⁾
ОМЧ, КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.1018-01	50	5	0 ⁽¹⁾
Органолептические показатели				
Запах при 20°С / 60°С, в баллах	ГОСТ 57164-2016	2	5	0/1 ⁽¹⁾
Привкус, в баллах	ГОСТ 57164-2016	2	5	0 ⁽¹⁾
Цветность, в градусах	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	20	5	14,4 ± 2,9 ⁽¹⁾
Мутность, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	1,5	5	0,67 ± 0,13 ⁽¹⁾

Примечание:

- норматив показателя установлен по СанПиН 2.1.4.1074-01;
- периодичность проведения исследований регламентируется «Рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды»;
- (1) – среднее значение показателя за отчетный период

5. Заключение:

Уровни показателей не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения. Питьевая вода в распределительной сети соответствует установленным гигиеническим нормативам.